

ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်
(Type-F) ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (SOP)

အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များ

၁။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- (က) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာသည် ယင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် သင့်လျော်သောနေရာဖြစ်ပြီး သိုလှောင်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (Storage, Handling and Maintenance) တို့အတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန် လုံလောက်သော အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။
- (ခ) (သိုလှောင်ကန်အသုံးပြုခြင်းအတွက်) တည်ဆောက်မည့်သိုလှောင်ကန်အားသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူ တည်ဆောက်ရမည်။
- (ဂ) တည်ဆောက်တပ်ဆင်မည့် သိုလှောင်ကန်သည် အသစ်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 1 ပါ သတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့်သိုလှောင်ကန်များ ဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) သွယ်တန်းတပ်ဆင်မည့် ပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် အသစ်ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ (သို့မဟုတ်) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
- (င) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်းကို အဆောက်အဦ အပြင်ဘက် မြေပေါ်/ မြေအောက်နှစ်မျိုးလုံး တည်ဆောက်နိုင်ပြီး သတ်မှတ်အကွာအဝေးများကို NFPA 58(2017) ၏ Table 6.4.1.1 နှင့် API 2510 (2011) ၏ Table 1 အရ အောက်ဖော်ပြပါ အကွာအဝေးအတိုင်း တည်ဆောက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	သိုလှောင်ကန် တစ်လုံး၏ ရေဝင်ဆုံထုထည် ပမာဏ (gal)	ခန့်မှန်း LPG ပမာဏ (ton)	မြေပေါ်ကန်နှင့် အဆောက်အဦ/ ခြံစည်းရိုးကြား အနည်းဆုံးအ ကွာအဝေး(ft)	မြေအောက်ကန်နှင့် အဆောက်အဦ/ ခြံစည်းရိုးကြား အနည်းဆုံးအ ကွာအဝေး(ft)	သိုလှောင် ကန်တစ်ခု နှင့်တစ်ခု ကြားအကွာ အဝေး (ft)
(က)	၅၀၀ အောက်	၁ တန် အောက်	၁၀	၁၀	၃
(ခ)	၅၀၀ မှ ၂,၀၀၀	၁ ~ ၅ တန်	၂၅	၁၀	၃
(ဂ)	၂,၀၀၀ မှ ၃၀,၀၀၀	၅ ~ ၇၅ တန်	၅၀	၅၀	၅
(ဃ)	၃၀,၀၀၀ မှ ၄၀,၀၀၀	၇၅ ~ ၁၀၀ တန်	၇၅	၅၀	

- (စ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန် ထားရှိရာနေရာသို့ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သယ်ဆောင်သည့် ယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သော လမ်းများထားရှိရမည်။
- (ဆ) သိုလှောင်ကန်များတွင် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အမျိုးအစားနှင့် ဝင်ဆုံပမာဏ (ဂါလန်/ MT) များကို သိသာထင်ရှားစွာ ရေးသားဖော်ပြထားရမည်။
- (ဇ) Manifold System အသုံးပြုမည်ဆိုပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ (Myanmar Fire Safety Code 2020) ပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဈ) အသုံးပြုသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုး (LPG Cylinder) သည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်သည့် ISO 4706, ISO 22991, EN 1442 (သို့မဟုတ်) ယင်းတို့နှင့် အလားတူသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးဖြစ်ရမည်။
- (ည) အဆောက်အဦတိုင်းတွင်မိုးကြိုးနှင့် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကြောင့် အန္တရာယ်မဖြစ်ပွားစေရန် အတွက်မိုးကြိုးလွှဲများ၊ Earth ကြိုးများပြည့်စုံစွာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
- (ဋ) တပ်ဆင်အသုံးပြုထားသော လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆက်စပ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ကိရိယာများသည် Explosion Proof Type များ ဖြစ်ရမည်။

- (၄) မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူတည်ဆောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (၅) မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် မီးသတ်ဆေးဘူး၊ မီးသတ်ရေကန်၊ မီးသတ် ရေပန်းများနှင့် လိုအပ်သည့်မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာများကို မီးသတ်ဦးစီး ဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဖြည့်တင်းတည်ဆောက်သွားရမည်။
- (၆) မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း (Material) များသည် နိုင်ငံတကာရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သုံးပစ္စည်းမျိုး ဖြစ်ရမည်။
- (၇) Emergency Respond Plan (ERP) ဖော်ပြချက်၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ် မည့်အစီအစဉ် (Fire Prevention Plan) ၊ Training Program
- (၈) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် အသုံးပြုသော ပိုက်လိုင်းနှင့် အဆောက်အဦများတွင် Gas Leak Detector များ၊ Water Spray System များ တပ်ဆင်ထားရှိရပါမည်။
- (၉) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ပိုက်လိုင်းများ၊ ရေလိုင်းများနှင့် မီးသတ်လိုင်းများအား စနစ်တကျ အရောင်ခွဲခြားသတ်မှတ် ထားရှိရပါမည်။
- (၁၀) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူများသည် လိုင်စင်ပါ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်း ချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပြင် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်ချက်အရ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သော စည်းကမ်း ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

လိုင်စင်အဆိုပြုလျှောက်ထားခြင်း

၂။ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ အဆိုပြုလျှောက်ထားရမည်-

- (က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ကြောင်းထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာန၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ကန့်ကွက်မှုမရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်
- (ခ) လျှောက်ထားသူ၏ (၂ x ၁.၅) လက်မဓာတ်ပုံ၊ အမည်/ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ
- (ဂ) ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှု သက်သေခံ လက်မှတ်မိတ္တူ

- (ဃ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အပြည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ E mail လိပ်စာ
- (င) တည်နေရာနှင့် မြေနေရာအကျယ်အဝန်း
- (စ) အသုံးပြုလိုသည့် အဆောက်အဦ/ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
- (ဆ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်မည့်နည်းလမ်း (Cylinder or Storage Tank (Pressure Vessel))၊ သိုလှောင်ပမာဏနှင့် (တစ်ရက်ပျမ်းမျှ) အသုံးပြုပမာဏ
- (ဇ) Design ပုံစံစစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ရန် ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များ-
 - (၁) LPG Centralized System ဖြင့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အသုံးပြုမည့် နေရာ၊ Plant Layout (အကွက်ချပုံစံ)၊ Plot Plan၊ Google Map (Satellite View)နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား၊
 - (ကက) Plant Layout တွင် Bowser to Tank Transfer Point၊ Cylinder တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာများ၊ မြေပေါ်/မြေအောက်သိုလှောင်ကန်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အဆောက်အဦများ၊ Car Parking စသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် မြေဧရိယာအတွင်းရှိ နေရာများကို အကွာအဝေးနှင့်တကွ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်းရေးဆွဲရမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး (Industrial Use) တွင် မီးသတ်အုတ်ရေကန်၊ ရေသိုလှောင်ကန်များ၊ Pump House များ၊ အခြား Mechanical Equipment စသည်တို့ကို အကွာအဝေးနှင့်တကွ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်းရေးဆွဲရမည်။ ရုံးအဆောက်အအုံ၊ ဝန်ထမ်းနားနေဆောင်၊ ရေစင်၊ မီးစက်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံတို့ကိုလည်း တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ထည့်သွင်းရေးဆွဲရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့နှင့် LPG သိုလှောင်ကန်အကွာအဝေးကိုပါ ဖော်ပြရမည်။
 - (ခခ) Plot Plan တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၊ LPG သိုလှောင်ကန်၊ ပတ်လည်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျောင်း၊ အားကစားကွင်း၊ အဆောက်အအုံ၊ လမ်း၊ နေအိမ် စသည်တို့ကို အကွာအဝေးနှင့်တကွ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်းရေးဆွဲရမည်။ အများပြည်သူသွားလမ်းမကြီးများ၊ လမ်းသွယ်များ၊ မီးရထားလမ်း၊ မြစ်ချောင်းစသည်တို့ ရှိနေပါက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်နေသည့် အနေအထားဖြင့် ရေးဆွဲရမည်။

(ဂဂ) Layout Plan တွင် ရုပ်ညွှန်းပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီး Drawing Title၊ ကုမ္ပဏီ အမည်၊ လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ စကေး၊ ရေးဆွဲသူအမည်၊ ရက်စွဲတို့ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသော Title Block ပါရှိရမည်။

(၂) အသုံးပြုမည့်ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်လိုင်း စနစ်အတွက် Changeover Valve, Vaporizer, regulator, Emergency Shut-off Valve, Remote Cut-off Device, Knout-out Pot နှင့် အခြား Safety ကိရိယာများပါဝင်သည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အသုံးပြုမှုစနစ်အားလုံး ဖော်ပြထား သော Isometric & Schematic Drawing၊ အဆောက် အဦ၏ P&ID (Piping and Instrument Diagram)

(ကက) LPG Pipe Line များအား Liquid Line အား အပြာရောင်၊ Vapor Line အား အဝါရောင်(သို့မဟုတ်) လိမ္မော်ရောင် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်။ Air Line/Nitrogen Line၊ Instrument Signal Line များကို မတူညီသော အရောင်များဖြင့် ခွဲခြားရေးဆွဲရမည်။

(ခခ) Drawing များတွင် အသုံးပြုသည့် Instrument သင်္ကေတများအား မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြထားရမည်။ Drawing များတွင် ဖော်ပြထားသောနံပါတ် များနှင့် Label များကိုက်ညီမှုရှိရမည်။

(ဂဂ) Valve များအား Normally Open & Normally Close Position များဖြင့်ဖော်ပြရမည်။

(ဃဃ) တင်ပြသည့် Drawing များအားလုံးကို A “0” Size (သို့မဟုတ်) A “1” Size၊ A “2” Size၊ A “3” Size အရွယ်အစား စာရွက်ဖြင့်ရေးဆွဲ၍ ကာလာ (Color) ဖြင့် တင်ပြရမည်။ Safety Distance များ၊ အကွာ အဝေးများ၊ အတိုင်းအတာများကို စကေးကိုက် ထင်ရှားစွာဖော်ပြထား ရမည်။ Dimension Unit အား SI Unit ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။

(ငင) Drawing များအားလုံးပေါ်တွင် တာဝန်ခံမည့် ကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာ (PE (သို့) RSE)၏ လက်မှတ်နှင့် တံဆိပ်တုံး ပါရှိရမည်။

(ဈ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက Tank Detail Design၊ Specification၊ Certification၊ Tank ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ Profile၊ တည်ဆောက် တပ်ဆင်မည့်ပုံစံနှင့် အသုံးပြုမည်သိုလှောင်ကန်အရေအတွက်

- (ည) Water Spray System for LPG Tank (ISO) Drawing
- (ဋ) Manifold အသုံးပြုမည်ဆိုပါက Manifold System ၏ Detail Design၊ တပ်ဆင် အသုံးပြုမည့်ပုံစံနှင့် အသုံးပြုမည့် Cylinder အရေအတွက်
- (ဌ) Maintenance Schedule (Weekly/ Monthly/Yearly)
- (ဍ) ပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ (Standard & Code) ၊ Material List and Specification (Certificate of Quality) ၊ Method of Statement သွယ်တန်း ပုံစနစ်တင်ပြချက်၊
- (ဎ) တည်ဆောက်တပ်ဆင်မည့်ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (Profile) ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊
- (ဏ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်နိုင်မည့် ခန့်မှန်းရက်စွဲ၊
- (တ) မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား သို့မဟုတ် မြေသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း အထောက်အထား
- (ထ) ဂရုမြေမဟုတ်ပါက အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်သော မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅)၊ (၁၀၆) မိတ္တူ
- (ဒ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ထောက်ခံချက်
- (ဓ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်
- (န) သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
- (ပ) အဆိုပြုလျှောက်ထားစဉ် ကာလအတွင်း ဌာနကအတည်မပြုသေးမီ ကြိုတင်တည်ဆောက်မှုမပြုကြောင်း ကတိဝန်ခံချက်
- (ဖ) ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေး ရည်ရွယ်၍ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်၍ထပ်မံတောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

၃။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း လျှောက်ထားမှုကို စိစစ်ပြီးခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍လျှောက်ထားမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့လျှင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငြင်းပယ်ကြောင်း လျှောက်ထားသူထံ အကြောင်းကြားမည်။

၄။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်သည် လျှောက်ထားချက်အပေါ် Design နှင့် စာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးခြင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ပြချက်ပါ အချက်အလက်များ ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိကို မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိ ရပါကအသုံး ပြုမည့် သိုလှောင်ကန်၊ Manifold System၊ ပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများကို လက်ခံပါကြောင်း၊ တည်ဆောက်မည့် အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊ Plot Plan နှင့် အသေးစိတ် ဒီဇိုင်းပုံစံ (Design & Detail Drawing) များအား အတည်ပြုပါကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့်များ ရယူပြီး လိုအပ်သလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်း လျှောက်ထားသူထံ အကြောင်းကြား မည်။

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊စိစစ်ခြင်းနှင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

၅။ အပိုဒ် ၅ ပါ အကြောင်းကြားချက်ကို လက်ခံရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့်များ ရယူ၍ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ Engineering လုပ်ငန်းများအား စတင်ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသည့် အသုံးပြုမည့် သိုလှောင် ကန်၊ ပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ တည်ဆောက်မည့် အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊ အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းပုံစံ (Design & Detail Drawing) များအား ပြောင်းလဲမည်ဆိုပါက ဦးစီးဌာနသို့တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၆။ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ Engineering လုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့်တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်သို့လိုင်စင် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားရမည်-

- (က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရန်ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်၊
- (ခ) ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနက အတည်ပြုထားသော Drawing များ (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ) တည်ဆောက်မည့် အကွက်ချပုံစံ(Layout Plan)၊Plot Plan နှင့် Google Map၊ တည်ဆောက်မည့်သိုလှောင်ရုံ၊ အဆောက်အဦများ၏ Detail Design Drawing များ၊ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်လိုင်း စနစ်များ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုပြမြေပုံကားချပ် (Schematic Drawing)၊ Isometric Drawing၊ Water Spray System for LPG Tank (ISO View) Drawing၊ Jetty Layout Plan & Other related document and drawings၊ ဆိပ်ခံတံတား (Jetty)

ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် Equipments and Accessories များ၏ document and drawings၊

- (ဂ) တည်ဆောက်တပ်ဆင်မှုများအား စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီ (Third Party Inspection Company) ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (Profile)၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊
- (ဃ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရာတွင် လိုက်နာအသုံးပြုထားသော စံချိန်စံညွှန်း Standard & Code အတိုင်းဆောင်ရွက်ထားသည့် Inspection Report အပြည့်အစုံ၊
- (င) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ Manifold System၊ ပိုက်လိုင်းကွန်ယက်စနစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည့် Third Party Inspection ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပေးသည့် Test Method တစ်ခုခြင်းစီအလိုက် Inspection Report များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လိုင်စင်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းထောက်ခံတင်ပြစာ၊
- (စ) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ သိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊
- (ဇ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ထောက်ခံချက် မူရင်း/ မိတ္တူ၊
- (ဈ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက် မူရင်း/မိတ္တူ၊
- (ည) သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် မူရင်း/မိတ္တူ(သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်
- (ဋ) Operation Procedures၊ Maintenance Procedures၊
- (ဌ) Emergency Respond Plan (ERP) နှင့် မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်မည့် အစီအစဉ် (Fire Prevention Plan)၊
- (ဍ) ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုတတ်စေရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ (Training Program)၊
- (ဎ) လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံတောင်းခံသည့် အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများ။

၇။ တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် တည်နေရာအား သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိ ဦးစီးသည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ပြုပြင်ဆောင်ရွက်စေပြီး ထပ်မံကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။

၈။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးသင့်ကြောင်း ထောက်ခံတင်ပြလျှင် ရုံးချုပ်ကစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည်။

၁၀။ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးက လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ပါက (၁) နှစ် သက်တမ်းရှိ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင် အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်(Type-F) ကို ထုတ်ပေးမည်။

၁၁။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သော အခကြေးငွေ များကို စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း

၁၁။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်စတင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့်ရက်မှစတင်၍ လိုင်စင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ၂ လအတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော် ပြပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-

- (က) ပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာမူရင်း၊
- (ခ) လိုင်စင်ရရှိသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
- (ဂ) သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ထောက်ခံချက် မူရင်း/ မိတ္တူ၊
- (ဃ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက် မူရင်း/မိတ္တူ၊
- (င) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ဆိုင်ရာ သဘောထား မှတ်ချက် (သို့မဟုတ်) အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် မူရင်း/မိတ္တူ၊
- (စ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type-F) မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
- (ဆ) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သက်တမ်းတိုးပြီး ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

၁၂။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type-F) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိလျှင် လိုင်စင်သက်တမ်း(၁)နှစ် တိုးမြှင့်ပေးမည်။

၁၃။ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သောအခကြေးငွေ များကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း

၁၄။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type-F) အားပြင်ဆင် ပြောင်းလဲတိုးချဲ့တည်ဆောက်လိုပါက လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက် စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-

- (က) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type -F) မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။
- (ခ) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သက်တမ်းတိုးပြီးရေနံ ဓာတ်ငွေ့ရည် သိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။
- (ဂ) ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနက အတည်ပြုထားသော Drawing များ (မူရင်း နှင့်မိတ္တူ)၊ တည်ဆောက်မည့်အကွက်ချပုံစံ(Layout Plan)၊ Plot Plan နှင့် Google Map၊ တည်ဆောက်မည့်သိုလှောင်ရုံ၊ အဆောက်အဦများ ၏ Detail Design Drawing များ၊ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်လိုင်းစနစ်များတပ်ဆင် ဆောင်ရွက်မှုပြမြေပုံ ကားချပ် (Schematic Drawing)၊ Isometric Drawing၊ Water Spray System for LPG Tank (ISO View) & Other related document and drawings၊
- (ဃ) ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့လိုသည့် အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊ Plot Plan နှင့် Google Map၊ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့လိုသည့် သိုလှောင်ရုံ၊ အဆောက်အဦများ ၏ Detail Design Drawing များ(မူရင်း/မိတ္တူ)။
- (င) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်လိုင်းစနစ်များ ပြောင်းလဲ လိုပါက ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ထားသည့် Schematic Drawing၊ Isometric Drawing၊ Water Spray System for LPG Tank (ISO View) Drawingအသစ်များ (မူရင်း/မိတ္တူ)။
- (စ) Manifold System ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့ မည်ဆိုပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ (Myanmar Fire Safety Code 2020) ပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဆ) ပြောင်းလဲတည်ဆောက်တပ်ဆင်မည့် ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (Profile)၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ။

- (ဇ) တည်ဆောက်တပ်ဆင်မှုများအား စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်မည့်ကုမ္ပဏီ (Third Party Inspection Company) ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (Profile)၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊
- (ဈ) မြေဧရိယာ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား သို့မဟုတ် မြေသုံးစွဲနိုင်ကြောင်းအထောက်အထား၊
- (ည) တည်ဆောက်မည့် မြေနေရာအထောက်အထား မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) နှင့် (၁၀၆) မူရင်း၊ မိတ္တူနှင့်အတိုင်းအတာအကျယ်အဝန်း၊
- (ဋ) သိုလှောင်မှုပမာဏ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခွင့်ပြုမြေဧရိယာပမာဏ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်။
- (ဌ) လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံတောင်းခံသည့် အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများ။

၁၅။ လျှောက်ထားမှုအားစိစစ်၍သက်ဆိုင်ရာ DIO ဦးစီးသည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်ပါက ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းအား ခွင့်ပြုမည်။

၁၆။ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ကျ သင့်သော အခကြေးငွေများကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲခြင်း

၁၇။ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-

- (က) ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲလိုသူ၏ (၂×၁.၅) လက်မဓာတ်ပုံ၊ အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှု သက်သေခံလက်မှတ်မိတ္တူ၊
- (ခ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊
- (ဂ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type-F) မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

(ဃ) မူလပိုင်ရှင်နှင့် ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲလိုသူတို့၏ နှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်စာတမ်း အထောက်အထား မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

(င) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမည်ပြောင်းလဲပြီး သည့်သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေးစခန်း၏ သက်တမ်းရှိ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် သိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

၁၈။ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားမှုအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက ပိုင်ရှင် အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုမည်။

၁၉။ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲသူကသတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများကို ရေနံထွက် ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type-F) အမည် ပြောင်းလဲခြင်း

၂၀။ လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထား ရမည်-

- (က) ပိုင်ရှင်၏ဓာတ်ပုံနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ။
- (ခ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်း (Type-F) မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။ သက်တမ်းတိုးကတ်ပြား မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။
- (ဂ) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမည်ပြောင်းလဲ ပြီးသည့် သိုလှောင်ကန်၏ သက်တမ်းရှိရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် သိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင် မူရင်း နှင့်မိတ္တူ။

၂၁။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းလဲ လျှောက်ထားမှု အားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုမည်။

ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း

၂၂။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type-F) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-

- (က) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးကြောင်း ပိုင်ရှင်၏ကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊
- (ခ) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း၊
- (ဂ) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း၊
- (ဃ) သက်တမ်းတိုးပြီးသို့လှောင်ခွင့်လိုင်စင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

၂၃။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိပါက မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးမည်။

၂၄။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရှည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင် အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type-F) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့် သောအခကြေးငွေများကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း

၂၅။ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း ၂ မျိုးရှိပါသည်-

- (က) အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊
- (ခ) လုပ်ငန်းရှင်၏လိုအပ်ချက်အရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း။

၂၆။ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း-

- (က) မီးလန့်မှုဖြစ်ပွားပါက ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၃၄(ဂ)အရ ပထမအကြိမ် ဖြစ်လျှင် ၃ လ၊ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၆ လ၊ တတိယ အကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၁ နှစ်၊ လိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်းအရေးယူရမည်။
- (ခ) မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက ပထမအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၆ လ၊ ဒုတိယ အကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၁ နှစ်၊ တတိယအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၁ နှစ် နှင့် ၆ လ၊ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းအရေးယူရမည်။
- (ဂ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိသည် လိုင်စင် (မူရင်း)များအား သိမ်းဆည်း၍ ရုံးချုပ်သို့ပေးပို့ရမည်။ ရုံးချုပ်သည် လိုင်စင် (မူရင်း) သိမ်းဆည်းထားစဉ် ကာလအတွင်း လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ပေးရမည်။
- (ဃ) ရုံးချုပ်သည်အနီးဆုံး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

- (င) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစဉ်အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည် ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သို့အကြောင်းကြား၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။
- (စ) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းကာလ ပြည့်မြောက်ရက်မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန် သင့်/မသင့်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။
- (ဆ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းကာလ ပြည့်မြောက်ရက်မတိုင်မီ ရုံးချုပ်သို့ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (ဇ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ပြင်ဆင်စေပြီးမှ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (ဈ) ရုံးချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ထောက်ခံတင်ပြလာပါက လိုင်စင်(မူရင်း)များ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီး လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရမည်။
- (ည) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

၂၇။ လုပ်ငန်းရှင်၏ လိုအပ်ချက်အရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း-

- (က) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသဖြင့်လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း
 - (၁) အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် လျှောက်ထားရမည်-
 - (ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်အကြောင်းအရာ
 - (ခခ) ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုသည့်ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်လုပ်ငန်း အမျိုးအစား
 - (ဂဂ) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသည့်ပုံစံ (Layout Plan၊ Plot Plan၊ Design & Detail Drawing အစရှိသော တင်ပြရမည့်Drawing များ၊ Specification များ)
 - (ဃဃ) တည်နေရာနှင့် အကျယ်အဝန်း
 - (ငင) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်
 - (စစ) လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်ကြာမြင့်ချိန် Time Schedule

- (၂) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့် ကြာမြင့်ချိန်အပေါ်မူတည်ပြီး လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းကာလ သတ်မှတ်ရမည်။ အများဆုံး ၁ နှစ် အထိခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလိုအပ်ပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။
 - (၃) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိသည် လိုင်စင် (မူရင်း)များအား သိမ်းဆည်း၍ ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ရမည်။ ရုံးချုပ်သည် လိုင်စင် (မူရင်း) သိမ်းဆည်းထားစဉ်ကာလအတွင်း လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ပေးရမည်။
 - (၄) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
 - (၅) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစဉ်အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သို့ အကြောင်းကြား၍ ကွင်းဆင်းစစ် ဆေးခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။
 - (၆) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြီးပါက လုပ်ငန်းရှင်မှ လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည်။
 - (၇) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ရမည်။
 - (၈) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေး ရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် ရုံးချုပ်သို့ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
 - (၉) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ပြင်ဆင်စေပြီးမှ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
 - (၁၀) ရုံးချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်း ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ထောက်ခံတင်ပြ လာပါက လိုင်စင်(မူရင်း)များ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီး လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုရမည်။
 - (၁၁) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
- (ခ) အခြားအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း
- (၁) အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် လျှောက်ထားရမည်-
 - (ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်အကြောင်းအရာ

(၁၁) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်ကာလ

- (၂) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့် အကြောင်းအရာအား စိစစ်၍ ခွင့်ပြုသင့်ပါက အများဆုံး ၆ လ ယာယီပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလိုအပ်ပါက သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။
- (၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိသည် လိုင်စင် (မူရင်း)များအား သိမ်းဆည်း၍ ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ရမည်။ ရုံးချုပ်သည် လိုင်စင်(မူရင်း) သိမ်းဆည်းထားစဉ်ကာလအတွင်း လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ပေးရမည်။
- (၄) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
- (၅) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစဉ်အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သို့ အကြောင်းကြား၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။
- (၆) ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုပါက လုပ်ငန်းရှင်မှ လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေး ရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည်။
- (၇) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ရမည်။
- (၈) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေး ရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် ရုံးချုပ်သို့ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (၉) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ပြင်ဆင်စေပြီးမှ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (၁၀) ရုံးချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်း ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ထောက်ခံ တင်ပြလာပါက လိုင်စင်(မူရင်း)များ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီး လုပ်ငန်းပြန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရမည်။
- (၁၁) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

လိုင်စင်ရရှိသူများလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၂၈။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်သိုလှောင်ကန်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း (Type-F) ရရှိထားသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- (က) ဤလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိသည့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းမှအပ အခြားတစ်ဦးဦးသို့ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မပြု။ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်းလိုပါက စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမည်။
- (ခ) ဤလုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိစေရ။
- (ဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် နိုင်ငံတော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။
- (ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်လေထု၊ မြေထု၊ ရေထု ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။
- (င) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အား ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းလိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
- (စ) နိုင်ငံ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် လိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ အမှန်တကယ်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ပမာဏကို သတ်မှတ်ထားသောပုံစံအတိုင်း ဖြည့်စွက်၍ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနသို့ လစဉ်ပုံမှန်ပေးပို့ရမည်။ လစဉ်ပေးပို့ခြင်းမရှိသောကုမ္ပဏီသို့ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
- (ဆ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးသည့်နေရာ အဆောက်အဦနှင့် အသုံးပြုပစ္စည်းများသည် စစ်ဆေးပြီးနောက် မိမိသဘောဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းတို့အား မပြုလုပ်ရ။ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်တိုးချဲ့အစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါက ပြောင်းလဲလိုသော အကြောင်းပြချက်နှင့် ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်မည့် အနေအထားများ အချက်အလက်များ ဖော်ပြ၍ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ စာဖြင့်လျှောက်ထားခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။
- (ဇ) ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ကိုသာ လိုင်စင်ရရှိသည့်နေရာတွင် သုံးစွဲရမည်။ နေရာအသစ်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်အသစ်အား ထပ်မံလျှောက်ထားရမည်။
- (ဈ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်၊ စံညွှန်းနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများဖြင့်သာ အသုံးပြုရမည်။

- (ည) အသုံးပြုသောရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများသည် ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှ ၅ နှစ်ပြည့်လျှင် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထားသော ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုး တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသူထံတွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းနောက်တွင် ၂ နှစ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံစစ်ဆေးခံရမည်။
- (ဋ) LPG Cylinder သယ်ဆောင်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် မီးပွင့်၊ မီးပွားများ မဖြစ်စေရန် အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဌ) LPG Cylinder များကို ပစ်ချခြင်း၊ လှိမ့်ချခြင်း မပြုလုပ်ရ။ LPG Cylinder များကို ထောင်လျက်အနေအထားဖြင့်သာ သယ်ဆောင်ရွှေ့ပြောင်းရမည်။
- (ဍ) အခြားမီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်၍ သိုလှောင်ခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။
- (ဎ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ယိုစိမ့်မှုကိုသိရှိနိုင်ရန် ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုတိုင်းတာသည့် ကိရိယာ (Gas Leak Detector) နှင့် ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှု အချက်ပြကိရိယာ (Gas Leak Alarm) များ ထားရှိ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဏ) လုံခြုံရေးနှင့်မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အစီအမံများ ပြည့်စုံစွာ စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။ မီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ သတိပေးဆိုင်ဘုတ်များ ထားရှိရမည်။
- (တ) မီးသတ်ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများအား တစ်လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ပြုလုပ်၍ လုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲဝေမှု မှတ်တမ်းထားရှိရပါမည်။ မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားပါက အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆက်သွယ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံချက်များ ရေးဆွဲညွှန်ကြားထားရှိရမည်။
- (ထ) ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနည်းကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားရမည်။
- (ဒ) ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ အချိန်မရွေးဝင်ရောက်စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ဝင်ရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ လိုအပ်သည့်အကူအညီများ ပေးပြီး အစစ်ဆေးခံရမည်။
- (ဓ) နှစ်စဉ် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ အပြီးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးရန် ပျက်ကွက်ပါက ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရအရေးယူခြင်း ခံရမည်။ လိုင်စင်ပျက်စီးပျောက်ဆုံးမှုများအား လိုင်စင်အသစ်ထပ်မံ ထုတ်ယူခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးများပေးဆောင်ရမည်။
- (န) လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် (၆) လအတွင်းလိုင်စင်ကိုအသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိလျှင် ထုတ်ပေးထားသောလိုင်စင်အား ပြန်လည်ပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်သည်။

(ပ) အထက်ဖော်ပြပါ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် ပြစ်ဒဏ်များကိုခံရမည့် အပြင်လိုအပ်ပါက တရားဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံရမည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့

၂၉။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိ

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ အဖွဲ့ဝင်
ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးရှိ
စစ်ဆေးရေးဌာနတာဝန်ခံအရာရှိ

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ အဖွဲ့ဝင်
ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးရှိ
အင်ဂျင်နီယာဌာနတာဝန်ခံ အရာရှိ